

5. SZ. MELLÉKLET

A HOZZÁFÉRÉSI HÁLÓZATBAN ALKALMAZOTT KÁBELEK LÉNYEGES MŰSZAKI JELLEMZŐI

A Hozzáférési Hálózatban alkalmazott fémes és optikai előfizetői kábelek jellemzői az alábbiak:

Fémes előfizetői kábelek fizikai és elektromos jellemzői

A Kötelezett Szolgáltató Hozzáférési Hálózatában alkalmazott fémes érpárok műszaki jellemzőit az alábbi pontok tartalmazzák. Az itt felsorolt általános paraméterek pontosítására mindig az adott Fémes Hurok vizsgálata során van lehetőség. Az itt megadott paraméterek a rézvezetőjű hozzáférési hálózatban lévő kábelek gyártási hosszára vonatkozó paramétereit tartalmazza.

1. Vezető átmérő: 0,4; 0,6; 0,8 mm
2. Szigetelési ellenállás (mindegyik kábeltípusra): legalább 10 Mohm (20 °C; 500 V_{DC}; 1 perc)
3. Egyenáramú hurokellenállás: Ø 0,4 mm – 300 ohm/km
Ø 0,6 mm – 130 ohm/km
Ø 0,8 mm – 73,2 ohm/km
4. Üzemi kapacitás: 36-50 nF/km.
5. Az Előfizetői Hurok beiktatási csillapítása 1020 Hz-en max. 10 dB.
6. Csillapítás torzítás

Az Előfizetői Hurok csillapítás torzítása az 1020 Hz-en mért értékhez képest nem haladja meg az ITU-T M.1040 ajánlásában megadott határokat.

7. Hullámcsillapítás a vezető átmérő és a frekvencia függvényében

Polietilén szigetelésű kábelek csillapítása 10 °C-on					
Kábeltípus	Vezető átmérő (mm)	Hullámcsillapítás			
		1020 Hz dB/ km	40 kHz dB/km	150 kHz dB/km	1000 kHz dB/km
Qv, QL, Qf	0,4	1,6	7,2	9,7	21,5
	0,6	1,1	4,0	6,0	15,0
	0,8	0,8	2,7	5,2	12,0

Referencia Ajánlat a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. helyhez kötött hálózatában helyi, illetve központi hozzáféréssel elérhető nagykereskedelmi szolgáltatásairól
(DIGIRUO)

A Kötelezett Szolgáltató nem alkalmaz papír szigetelésű kábeleket.

Hullámimpedancia a vezető átmérő és a frekvencia függvényében

Polietilén szigetelésű kábelek hullámimpedanciája 10 °C-on					
Kábeltípus	Vezető átmérő (mm)	Hullámimpedancia			
		1020 Hz Ohm	40 kHz Ohm	150 kHz Ohm	1000 kHz Ohm
Qv, QL, Qf	0,4	970	173	138	123
	0,6	650	143	128	118
	0,8	485	131	122	112

8. Az előfizetői hurok maximális hurokellenállása 1200 ohm.

Az előfizetői távbeszélő készülék működéséhez min. 20 mA áram szükséges, ami 48 V-os tápfeszültség esetén 2400 ohm maximálisan beiktatható egyenáramú ellenállást jelent. Ennek megfelelően a központ táphíd ellenállása és a végberendezés (távbeszélő készülék) ellenállása együttesen nem haladhatja meg az 1200 ohmot.

A már korábban is üzemszerűen PSTN összeköttetésre használt és minőségi problémát nem mutató légkábel szélessávú áramkör számára nem megbízhatónak is minősülhet.

A Hozzáférési Hálózatban alkalmazott optikai kábelek jellemzői

A Kötelezett Szolgáltató a Hozzáférési Hálózatban az ITU-T G.652 Ajánlásnak (Characteristics of a single-mode optical fibre and cable) megfelelő optikai kábeleket alkalmaz.

Azokban az esetekben, amikor a hálózatépítés fizikai körülményei szükségessé teszik, a Kötelezett Szolgáltató az ITU-T G.657 Ajánlás (Characteristics of a bending-loss insensitive single-mode optical fibre and cable for the access network) A táblájának megfelelő optikai kábeleket telepít.